

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Ківерці

№ ВЛФ-200/2-10-28-03-25.

Відповідно до (типového) договору (укладенням шляхом приєднання) від «___» _____ 20___ року
 № _____, працівником(ами)
 виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
 виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), с.Ківерці, вул.Відродження, 3
 За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

витоки газу виявлені :

н/т кран д-р-40мм-0шт.

н/т кран д-р-25мм-1шт..

н/т муфта д-р-20мм-0шт.

н/т муфта д-р-40мм-0шт

н/т контрогайка д-р-20мм-0шт.

н/т контрогайка д-р-25мм-0шт

н/т контрогайка д-р-40мм-0шт

с/т кран д-р-20мм-0шт.

с/т муфта д-р-25мм-0шт.

.За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
 про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Перепломбовано лічильник до _____,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
 багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження _____ З актом ознайомлений:

Ковальський О.О. _____ 28.03.2025р. _____ 28.03.2025р.

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)