

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.с.ч. Рашке

(місце складання)

№ ВАН-500/М-20032025 від «20» 03 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Вашинська філія ТОВ "Газокомуніфікації міста Києва"
України" Рашкевске ЧЕТ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 вул. Набережна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки ДВК
- 2) Виявлені витікання газу: 4 міс; на різьбових'єднаннях
- 3) фазки,
- 4) На гарниководі' немає кабелі

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та проведення ДВК-тесту
2. Зняти кабелі з гарниководу - тейсех
3. Виявлені витікання газу усунути при проведенні
технічного обслуговування ВБСГ ДКВ будинку

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Людмила Ю. М.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

Камішук В. В.

підпис

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)