

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковенто

(місце складання)

№ ВЛФ 300/1-07047075/1 Від « 07 » 07 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавчо філія ТОВ «Бориславський енергетичний завод»Україна: Сторожинський район, м. Борислав

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів згорівих та знищення димовиділювачів
- 2) Відсутність встановлення датчиків до введеного газопроводу
- 3) Витік газу з м. 3 м
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки та знищення димовиділювачів - 1 місяць
Надати встановлення датчиків до введеного газопроводу - 3 місяця
Витік газу з м. 3 м усунути при виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаківський В.В.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис)

(дата)

07.04.2025
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис замовника)