

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Кобель
(місце складання)

№ Впф3а/1-16047025 від «16» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волонська фірма ТОВ "Позитивні люди"
України: Сподіюся на добрий результат роботи
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 26.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірок по допущенню ризиків
- 2) Невідповідність вв'язки газопроводу
- 3) Не вв'язку газопроводу з опалювальною системою під'їзду
- 4) Витік газу з кут

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акт перевірки по допущенню ризиків - 1 місяць
Вв'язку газопроводу - 3 місяці
Привести систему з вв'язкою газопроводу - 3 місяці
Виконати всі роботи згідно з вимогами ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Востаренко В. С.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

16.04.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)