

АКТ № 6

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Вовчанськ
(місце складання)

№ ВМТ-500/1-10.04.2025 р. від «10» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Вовчанський район ТОВ "Будівельні сервіси України"
Рознівецьке ЗСТГ; Служба експлуатації ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральний, 64

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність акти перевірки та проведення ДВК
- 2) Зовнішній гаряковий мережа фазування
- 3) Виявлені витоки на різьбові з'єднаннях змет.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та проведення ДВК
2. Зовнішній гаряковий мережа з'єднання
3. Виявлені витоки газу усунути при проведенні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Г. Іван О. А. 10.04.25 О. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)
Центральний 10.04.25 М. П.
(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)
(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)