

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Стара Вижівка
(місце складання)

№ ВЛС-500- 6 - 30.04.2025 р. від « 30 Квітня 2025 року»

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт слюсар Сімчук С.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8 с. Мокре вул. Шевченка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Витік газу на муфтових з'єднаннях
- 2) Витік газу на пропкових та кульових кранах
- 3) Пошкоджені газові шланги

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:


Виявлені витіки на муфтових з'єднаннях на кранах усунено, замінено пошкоджені газові шланги. Подальші зауваження щодо експлуатації ВБСГ відсутні.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____


Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження
Сімчук Сергій Володимирович



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:



(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))



(Підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

