

АКТ *N4*ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ*с. Щедроєйів*
(місце складання)№ *ВНТ-004-02.04.2025* від « *02* » *04* 20*25* рокуВідповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами)
виконавця робіт *Волинська філія ТОВ "Гармонізовані енергетичні Системи"*
Розквітєв Олександр Юрійович ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Каменівська, 10*За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Відсутні акти перевірки ДВР;*
- 2) *Виявлені витіки газу на підлозі у будинку № 10-3мб*
- 3) *Зовнішній газопровід не має фарбування;*
- 4) *Кабелі на газопроводі*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. *Надати акти перевірки та проведення ДВР та інше*
2. *Вирішити витік газу на підлозі 3мб*
3. *Зробити фарбування зовнішнього газопроводу*
4. *Вирішити витік газу у сусідньому будинку та проведення ТО ВБСГ*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Ковалев Р. О.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)*02.04.25р*
(дата)
02.04.25р(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)