

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Журієвська
(місце складання)

№ ВЛР-300/М-04042025 від «04» 04 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волинська фірма ТОВ "Розорзподпідприємство"
України майстер Свідерська В. В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовіди):

- 1) Вивідний газопровід потребує закріплення
- 2) Дрова на вивідному газопроводі
- 3) Розвалюється оголовок ДВК
- 4) Витік газу - 5 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовіди та строки їх виконання:

Закріпити вивідний газопровід - 3 місяці
Прибрали дрова з вивідного газопроводу
Зняти оголовки ДВК
Витік газу усунуто при виконанні ТО

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Свідерська В. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

04.04.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)