

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівне

(місце складання)

№ ВЛР 300/1-1905205/4 від « 19 » 05 20 25 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавця фірми ТОВ "Годуричівський завод"

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 3.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та виконання фізобстежень
- 2) Неодержання актів виконання робіт
- 3) Витрати на газ - 2 тт
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Нарахувати акти перевірки та виконання фізобстежень - 1 раз на рік
Підприємство зобов'язано з'ясувати причину витрат газу
Витрати газу усунути на виконання ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаківський В.В.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
 підпис замовника)