

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівень (місце складання) № ВБСГ 300/1-160520 від « 16 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ: "Горизонтальні мережі України"
Степанів Михайло Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 5.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та проведення демонтажних робіт
- 2) Недостатня кількість об'єктів перевірки
- 3) Недостатня кількість заходів щодо усунення недоліків
- 4) Відсутність актів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недостатність актів перевірки та проведення демонтажних робіт - 1 місяць.
Недостатня кількість об'єктів перевірки - 3 місяці.
Недостатня кількість заходів щодо усунення недоліків - 3 місяці.
Відсутність актів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Степанів Михайло Володимирович
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

16.05.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)