

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. НовоВелицьк  
(місце складання)

ВЛФ/400/2№ 125 від «26» 05 2025 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом приєднання) від «   »  
20 року №    , працівником(ами)  
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),  
№ 18 15-ий МК-ри. м. НовоВелицьк

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірний газопровід потребує опрацювання.
- 2) Візуальні акти на розміщення технічних каналів.
- 3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:    

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)  
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:    

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ приготувати ряд необхідної експлуатації.  
Рекомендації: пофарбувати ввірний газопровід.  
вирішити акти на розміщення технічних каналів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 26.06.25

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного  
підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В. Саблоташ В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

26.05.25  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

     
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)