

АКТ

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУВ.В.Васильченко
(місце складання)Висл 400/4-1205.2025
№ _____від «12» 05 2025 рокуВідповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Васильченко В.В. ТОВ "Будівельно-монтажні роботи"
Васильченко В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2 Ан. КушніраЗа результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність перевірки ВБСТ, обстеження комунікацій по сіт'ї
- 2) Відсутність перевірки газу на витоки в будинку
- 3) Відсутність перевірки газових приладів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:ВБСТ придатно до подальшої експлуатації. Надати акти
перевірки ВБСТ, придатності газових комунікацій, перевірки
вжиття газу на витоки в будинку - так, нових газ-
обудовок в будинку 1-й-1-3-й

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.В.Васильченко
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)12.05.25
(дата)_____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)_____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)