

АКТ № 9

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. м. Рашки

(місце складання)

№ ВНТ 500/1-06052025 від « 06 » 05 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами) виконавця робіт Вашинська фірма ТОВ "Газсервіс" з газових мереж України Рогівське УЕТТ; сучасна експлуатація ВБСГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Бундесштрассе 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та проведення ДВК;
- 2) Кабелі на газопроводі на фасаді будинку;
- 3) Необхідно провести ремонтні роботи фасадів.
- 4) Виявлено високі шуми біля кар'єрних відвалів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та проведення ДВК-тесту;
2. Зняти кабелі з газопроводу фасадів;
3. Провести ремонтні роботи фасадів.
4. Виявлені шуми шуму усунути при проведенні робіт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гітис О. А. Гітис

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

Пучинський Ю. Н.06.05.25р.

(дата)

06.05.25р.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)