

АКТ *N10*ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ*с.с.с. Ракше*

(місце складання)

№ *ВНТ-500/1-0805-2025* від « *08* » *05* 20 *25* рокуВідповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами)
виконавця робіт *Волинська філія ТОВ "Газкорпозитивні енергії України"*
Розділска УЕГГ; муніципальна компанія ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Буд. Тернопільськ. 4*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та проведення ДВК;*
- 2) Нестачка доступу до фасаду будинку;*
- 3) Високі висоти при доступі до фасаду будинку;*
- 4) Факт*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1. Надати акти перевірки та проведення ДВК - термін 1 год*
- 2. Збільшити доступ до фасаду будинку*
- 3. Високі висоти при доступі до фасаду будинку при проведенні ТО ВБСГ.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Яків О.А. Ол
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)*08.05.25р*
(дата)(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

*Лукашук Ю.М.**08.05.25р.*

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)