

АКТ №13

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. м. Ратке
(місце складання)

№ ВМФ-500/1-23052025 від «25» 05 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Восницька фірма ТОВ "Газсервіс" однієї з філій "Українське Ратнівське УБГГ" комунального підприємства "ВБСГ"
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Сп. Житловий 7

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки ДБК
- 2) Частково зламана гарникові на фасаді будинку
- 3) Кабелі на гарникові; гарникові на фасаді не мають фарбування
- 4) Вивіски біля входу на будівлю мають ґрунтові ґрунти

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та оформлення ДБК - та містеру
2. З'ясувати причини та оформити гарникові з фарбою
3. Зробити та надати гарникові та фарбування та містеру
4. Вивіски біля входу на будівлю чи фасад будинку ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Біленько О. А. 25.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Лукашук Ю. Н. 25.05.25
(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)