

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У

БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємств або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	с. Змітень, вул. Іскра
Поверховість будинку (кількість поверхів)	2
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	2019
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	4
Дата складання технічного паспорта	06.05.25

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	Ду 25 мм. L- 9 м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п.
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	Ду ____ мм. L- ____ м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п., Ду ____ мм. L- ____ м.п.
Кількість стояків газових	4
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	<u>Газопровід загального користування:</u> кран не кульовий: Ду 25 мм. - 4 шт. Ду ____ мм. - ____ шт. Ду ____ мм. - ____ шт. Ду ____ мм. - ____ шт. кран кульовий: Ду ____ мм. - ____ шт. Ду ____ мм. - ____ шт. Ду ____ мм. - ____ шт. <u>Газопровід через квартири:</u> кран не кульовий: Ду ____ мм. - ____ шт. кран кульовий: Ду 20 мм. - 4 шт. Фланцеве з'єднання: ДУ - Муфтове з'єднання: ДУ 25 - 4 Зварний стик: Ду 25 мм. шт. - 4, Ду ____ мм. шт. ____ м.п. Ду ____ мм. шт. ____ м.п. Засувка ДУ ____
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	4 -

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ГАЗОПРОВОДІВ ЇХ З'ЄДНАНЬ ТА ЗАПІРНИХ ПРИБОРІВ

с. Змітнець, вул. Давидова

Відстань від газового господарства до будинку, км	<i>8 км</i>											
Газопровід-ввід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Ввідний газопровід на балансі Оператора	ТАК / НІ (зайве закреслити)											
Протяжність газопроводів від 1-го вимикаючого пристрою на ввіді до внутрішнього газ-ду у т.ч. футляр	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
			<i>8</i>									
Протяжність газопроводів в місцях загального користування багатоквартирного будинку(внутрішній по сходовій клітині)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Протяжність газопроводів в квартирах багатопверхового будинку (стояк, відгалуження до першого вимикаючого в приміщенні споживача)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Кількість відрізків ввідних газопровід до стояків	ДУ 15-80, довжиною 20 м.п.			ДУ 15-50, довжиною 100 м.п.				ДУ 65-100, довжиною 100 м.п.				
	<i>4</i>											
Кількість стояків	ДУ 15-80, довжиною до 20 м.п.			ДУ 15-50, довжиною 100 м.п.				ДУ 65-100, довжиною 100 м.п.				
	<i>1</i>											
Футляри через стіни	через стіни			через перекриття								
	<i>4</i>											
Фланцеве з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Муфтове (різьбове) з'єднання	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
			<i>4</i>									
Зварні стики	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
			<i>4</i>									
Крани, вентилі (крім кульових)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Крани кульові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
			<i>4</i>									
Засувки	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Фільтри газові	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
Запірні клапани	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	

Представник виконавця

Барабас Н. А.
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.05.25
 (дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

 (дата)

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ ОБЛАДНАННЯ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ

Додаток 2

до Технічного паспорту внутрішньобудинкової системи газопостачання у багатоквартирному будинку за адресою:

Оснащення будинку газовими приладами в споживачів (ПГ, ПГ+ГК, ПГ+ОП з ДК, ПГ+ОП без ДК, тощо) (зайве закреслити)	ПГ	ПГ+ГК	ПГ+ОП з ДК	ПГ+ОП без ДК
	(за потреби вказати власний варіант)			
Конвектор	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
конвектор, що експлуатується до 10 років, од.	—	—	—	—
конвектор, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Опалювальний котел з закритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.				
котел, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Опалювальний котел з відкритою камерою згорання	до 30 кВт	від 30 кВт до 49 кВт	від 50 кВт до 100 кВт	від 100 до 1000 кВт
котел, що експлуатується до 10 років, од.	—	—	—	—
котел, що експлуатується більше 10 років, од.	—	—	—	—
Кількість каналів димових, од.				
Кількість каналів вентиляційних, од.				
Кількість пристроїв сигналізації, од.				
Загальнобудинковий ВОГ (№ інвентарний)				
ШГРП (№ інвентарний)				
КБРТ (№ інвентарний)				

Представник виконавця

Варува Н. М.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

06.05.20
(дата)

Замовник обслуговування ВБСГ

(непотрібно у разі проведення ТО ВБСГ на підставі типового договору, укладеного шляхом приєднання)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с. Змітень, вул. Іссків № Вндр/200/4-06052025 від «06» 05 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «___» _____ 20__ року №_____, працівником(ами) виконавця робіт Волинської філії ТОВ «ГРМУ», слюсарями: Мельником О., Волкотрубом С., Марущаком Ю., Литвином Ю.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №_____.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) —
- 2) —
- 3) —

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Карпенко І.І. 06.05.25
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис) (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)