

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВОЇ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

1. Загальні відомості

Організація, яка здійснює/надає послуги з управління будинком - управитель багатоквартирного будинку (фізична особа - підприємець або юридична особа, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку)	СП. Управляющая компания Каменский
Адреса розташування ВБСГ багатоквартирного будинку	м. Васильків ву. Гоголівська 102
Поверховість будинку (кількість поверхів)	5
Рік введення в експлуатацію ВБСГ	1982
Кількість газифікованих приміщень (квартир / нежитлових приміщень)	89
Дата складання технічного паспорта	04.06.25

2. Характеристика газопроводів ВБСГ

ВБСГ, у тому числі:	469,6 м.п
Ввідний газопровід (довжини по діаметрам)	φ50-16,2; 40-8,7; 32-16,4; 25-7; 15-25,5
Внутрішні газопроводи (довжини по діаметрам)	818 φ25-3,4; 20-2,7; 15-292,4
Кількість стояків газових	18
Тип запірних пристроїв, діаметр, їх кількість:	Заглушка φ50-1; кр.(прот.) φ25-7; 20-6 15-4,5 шт кр.(зуп.) φ20-55 шт
Футляри (кількість): через стіни через перекриття	18 42

3. Виконання ТО ВБСГ, поточних та капітальних ремонтів, реконструкції ВБСГ

Дата виконання	Початок: 04.06.25 Завершення: 04.06.25
Виконавець робіт	Держспецгазсервіс філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Вид робіт за договором	Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку
Договір на виконання робіт	№