

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Кієв № Впр 3м/1-02062025 від « 02 » 06 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами)
виконавця робіт Винишко фіріс ТОВ - Голландія Імаре
Судин - Судин міндас Шведський ТОВ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірок ТО внутрішніх газових систем
- 2) Невідоме функціональне призначення газопроводу
- 3) На відомому газопроводі знаходиться кабелю під напругою
- 4) Висота газу - 12 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірок ТО внутрішніх газових систем - 1 місяць
Відомити функціональне призначення газопроводу - 3 місяці
Прибрасти кабелю з відомого газопроводу - 3 місяці
Відновити висоту газу у разі, як виконає ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шутовський В. В. 02.06.2025 _____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)
підпис) підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)