

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Кобень (місце складання) № ВЛФ-300/1-10062015/1 від « 10 » 06 2015 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ "Годард Україна" через "Енергосервіс"
Шостаків О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність окрів теробіжк та тріщини в облицюванні
- 2) Недостатнє фарбування ввісних щиробит
- 3) На ввісному щиробиті знайдено камені під штукатурку
- 4) Відсутність фарби фарбування ввісних щиробит (прибудови)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недостатнє окрів теробіжк та тріщини в облицюванні - 1 місяць
По фарбуванні ввісних щиробит - 3 місяці
Придатні камені з ввісних щиробит - 3 місяці
Недостатнє фарбування ввісних щиробит (прибудови) - 3 місяці
Визначити винних у порушенні правил експлуатації ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шостаків О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)