

АКТ №20

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-мк Рогке
(місце складання)

№ БП-500/1-27.06.2025 від «27» 06 2025 року

Відповідно до договору від «____» ____ 20 ____ року № ____ працівником(ами)
виконавця робіт Восеневка р-н ГОВ "Гармонічне будівництво",
УкрАїна" Рогківське УЕТГ; Служба експлуатації ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральна, 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та крокування ДВК
- 2) Гарникові на фасаді невідповідно виконані роботи
- 3) Кабелі на гарникові на фасаді будинку
- 4) Вилучені виміри газу - 2 виміри

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кабелі акти перевірки та крокування ДВК 1-к шнурів
2. Повторити гарникові на фасаді будинку 1-к шнурів
3. Зняти кабелі з гарникові на фасаді будинку 2-к шнурів
4. Вилучені виміри газу - 2 виміри

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шіван О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)27.06.2025р
(дата)Ол
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)_____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)