

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Васильків
(місце складання)

Буд 400/4-14042025

№ _____

від « 14 » 04 20__ року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20__ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт Політехнічний центр ТОВ "ГРИЧ" Васильківський ЦЕЛТ
с.п. Шевченко В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 122, Говальцеве

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Визначені сапінс кріплення ВБСТ кабелів виконані не за в.д.у.
- 2) Виявлено порушення електричної л.д.у. на електричному щитку, кріплення
- 3) Виявлено порушення л.д.у. в електричній (д.м.), вбудованій в стіну, розробки
неповністю виконані

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСТ призначено до кінця роботи експлуатувати. Надати акти ВДК, призначити кабелі сапінс кріплення, покрити електричну л.д.у. на електричному щитку, виконати оформлення вбудовані л.д.у. - 1-3-м. Кріплення монтажні шкатулки виконати за допомогою дротів л.д.у. в електричній.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В. Шевченко
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

14.04.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)