

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

М.Коваль
(місце складання)

№ Виф 304/1-11072015/2 від «11» 07 2015 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Величанин фірма ТОВ "Позитивні люди"
Михайло - Станіслав Миколайович Штепанюк
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 146.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки димового датчика
- 2) Недостатня фордування ввісних горючих
- 3) на ввісних горючих знаходяться камені та сміття
- 4) Виникли газу - 12 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність актів перевірки та призначення димових датчиків - перевіряти
недостатня фордування ввісних горючих - вичистити
на ввісних горючих знаходяться камені та сміття - прибрати
Виникли газу - 12 шт - виконати ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Михайло - Станіслав Миколайович Штепанюк
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

11.07.2015
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)