

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Кобено

(місце складання)

№ Виф 300/1-24072019 від «24» 07 2019 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами) виконавця робіт Виконавчо фірма ТОВ "Розорудбуд" м. ЛьвівСмирнов Ігор Ігорович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 55

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки то внутрішніх систем газопостачання
- 2) Недостатня форсування вв'язки газопроводу
- 3) На вв'язку газопроводу знаходиться кабель під напругою
- 4) Висота кофу - 11 см

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Недостатність актів перевірки то внутрішніх систем газопостачання - 1 місяць
Недостатня форсування вв'язки газопроводу - 3 місяці
Висота кофу з вв'язки газопроводу
Висота кофу з вв'язки газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Смирнов Ігор Ігорович
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

24.07.2019
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)