

АКТ № 21

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

о.це Ратке
(місце складання)

№ ВН-500/1-0407.2025 від «04» 07 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Вашинська філія ТОВ "Газообслуговування міст Києва"
Філія "Ратківська" УБТГ; Служба експлуатації ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № .

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акти перевірки та чистки ДБК;
- 2) Порив на фасаді житлового будинку поблизу фарафону
- 3) Частково розкриті газопроводи, газопроводи, роз'єднання
- 4) Виявлені витоки газу! каріковий устаткування Ф80-5мм
Ф25-2мм

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кадрові акти перевірки та чистки ДБК та чистки;
2. Поварбувати газопровід в житлових кабір та чистку;
3. Знайти дошки до газопроводу, чистку кабір та чистку;
4. Виявлені витоки газу усунути при каріковій ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Тітків О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

04.07.25р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Мухомов О.М.
(підпис)

04.07.25р.

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)