

АКТ №22

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУм.с.с.с. Радки
(місце складання)№ БМ-500/1-1507-2025 від « 15 » 07 2025 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волинська ТОВ "Газорозподільні мережі України"
Радківське ГЕГГ; Служба технічного обслуговування ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Суднобудівний

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акти перевірки та проведення ДВК
- 2) Виявлені дефекти газу: карієз бачка і суданка
- 3) ФЗА - 2мб
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та проведення ДВК та акти
2. Виявлені дефекти газу доулагодити при проведенні ДВБС

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Лукішук О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)15.07.25р
(дата)
15.07.25р(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)