

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

В.М.Сидоренко
(місце складання)

19.06.25

№ _____

від « *19* » *06* 20*25* року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____, працівником(ами) виконавця робіт *Воскобойников П.В., ТРМУ "Воскобойников"*
УБСГ м.м.р. Демидов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *44, Т.Шевченка*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *Відсутність захисного покриття на місцях роз'єднання газопроводів*
- 2) *Порушення стрісання газу на електричному кабелі газопроводу*
- 3) *Відсутність необхідного оформлення*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначити до проведення експлуатації. Виявлені порушення виконати, прибрати кабелі газопроводу, покрити стрісання газу на електричному кабелі. Забезпечити виконання всіх вимог до газопроводів - 1-го та 2-го класу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

В.М.Сидоренко
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

19.06.25
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)