

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Влф400/З- 11082025.

м. Тернопіль № _____ від «11» 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» _____ 20__ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»
Володимирське УЕПГ Горохівська ділянка Кравченко Юрій М. І.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 24, вул. Мухоморова.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність планів перевірки ДВЗ, на всі газопро
- 2) воду приєднання кабелі інтернету, тоді об'єкту
- 3) Закрито газовою електропровод піном. встанов
- 4) Уперевірковому електропроводу

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ виконати до подальшої експлуатації.
Наступні Акти перевірки ДВЗ - виконати згідно
розташування кабелів - виконати, розкрити і поновити
будова газопроводу - виконати

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 22.09.25

Контактний робочий телефон представника виконавця) 050-4301630.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Кравченко Юрій М. І. 11.08.25

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)