

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Ківерці

№ВЛФ-200/2-60/ 25-08-25

Відповідно до (типового) договору(укладенням шляхом присіднання) від « ____ » _____ 20 ____ року
№ _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

_____ слюсар: Ковальський О.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку(гуртожитку) м.Ківерці, вул. Ярослава Мудрого, 33
За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовідів):

витоки газу виявлені :

н/т кран д-р-25мм-0шт.

н/т кран д-р-20мм-0шт..

н/т муфта д-р-25мм-0шт.

н/т муфта д-р-50мм-0шт

н/т контрогайка д-р-20мм-2шт.

н/т контрогайка д-р-32мм-1шт

н/т контрогайка д-р-40мм-0шт

с/т кран д-р-20мм-0шт.

с/т муфта д-р-25мм-0шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

_____ (№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

Перепломбовано лічильник до _____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовідів та строки їх виконання:

_____ Для подальшої експлуатації ВБСГ підлягає: _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця 067 9415621

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.
Працівник, який виконав обстеження: _____ З актом ознайомлений:

Ковальський О.О.

25.08.2025р.

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по-батькові (за наявності), підпис замовника)