

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Рівнен
(місце складання)

№ Втр-3041-1308 від « 13 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « ____ » ____ 20__ року № ____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ "Горизонтальні мережі"
Уласим Савицький майстер Школярчук О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 51.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність окрівлення по периметру фундаменту
- 2) Недостаток форсування в разі розриву
- 3) Не ввідену розриву форсування кожен рік контролю
- 4) Витрата газу - 17 м³

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Меритор окрівлення по периметру фундаменту - 1 місяць
Форсування ввідену розриву - 3 місяці
Придаток кожен рік ввідену розриву
Витрата газу згідно з вказівками ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Школярчук О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

З актом ознайомлений:

(дата)

13.08.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)