Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем газопостачання
у багатоквартирному будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

сел. Благодатне ВлФ/400/2№ 176 від «21» 08 2025 року
(місце складання)

Відповідно до ***(типового)*** договору***(укладенням шляхом приєднання)*** від «____» _____ 20____ року №_____, працівником(ами)
виконавця робіт ***Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»***
старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 вул. Шахтарська сел. Благодатне

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):
1) Вівірчий газопровід потребує фарбування
2) Відсутні акти на самовентилюючі канали.
3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —
_____,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).
За результатами обстеження припинено газопостачання: —
_____,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
ВБСГ придатна для подальшої експлуатації.
Рекомендації: пофарбувати вівірчий газ-від; подати акти на самовентилюючі канали.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження		З актом ознайомлений:	
Саблоташ В.В.	21.08.25		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
_____