

АКТ № 31ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс. м. Рахів
(місце складання)№ ВНП-8004-28082025 від «28» 08 2025 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Володимир Григорій Говоруха/Ігорівський
України; Рахнівська ЦЕТГ/Служба експлуатації ВБСТ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № вм Серикова 12а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній ящик керування та контролю ДВК
- 2) Горючість газу коло ящика кабелів газопроводу
- 3) Коррозія газопроводу на фасаді будівлі
- 4) Виявлені витоки газу карбоводу у внутрішній частині

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Каждий ящик керування та контролю ДВК (на місці)
2. Збільшити газопровід від кабелів, забезпечити доступ до них
3. Заборонити газопровід на фасаді житла будинку
4. Виявлені витоки газу усунути при проведенні ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Григорій О. А. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

28.08.25

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)