

АКТ №27

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с-сц Рамки

(місце складання)

№ ВПТ-500/1-05082015 від « 05 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Восениська фірма ТОВ "Горюхоподільські системи"України"; Ратківське УЕГГ; Служба екстреного дзвігу ВБСТ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральний, 43

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутні акти перевірки та чистотини ДВК
- 2) Виявлені витоки газу на різьбових з'єднаннях ФДЖ-100
- 3) _____
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати акти перевірки та чистотини ДВК (1-я сесія 2025)
2. Виявлені витоки газу усунути при чистотині ДВК

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Шибан О.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

Шибан Н.В.

(дата)

05.08.25р05.08.25р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)