

АКТ 129

ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс. Різдів
(місце складання)

№ ВП-500/1-12082025 Від « 12 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Восемьдесят п'ять ТОВ "Газсервіс" с/госп "Україна", Рогівське ЗСТГ, Служба експлуатації: ВБСГ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Центральний, 26

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній яким перевірки та контролювання ДВК;
- 2) Відсутній на фасаді житлового будинку координатний
- 3) Кабель на газопроводі на фасаді будинку;
- 4) Висвіщені світильники газу на рівні будинку

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати яким перевірки та контролювання ДВК (1-й місяць)
2. Порядкування газопроводу в житлових апартах (1-й місяць)
3. Зняти кабель з газопроводу (2-й місяць)
4. Висвіщені світильники газу усунути (через провадників ТОВ ВБСГ)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гітченко О.А.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)12.08.2025

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Штанько М.В.
(підпис)12.08.2025

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)