

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кіровоград
(місце складання)

№ Вкф 30/1-2008/2025 від « 18 » 08 2025 року

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами) виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ «Роздрібний продаж газопостачання»
Сторінка № 1 з 1
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 2

Бер. Михайло Григорьевич

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність окрасу фарби по внутрішній поверхні труб
- 2) Невідповідність окрасу фарби труб
- 3) Невідповідність окрасу фарби труб
- 4) Виток газу - 17 м

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Відсутність окрасу фарби по внутрішній поверхні труб - 1 місяць
Невідповідність окрасу фарби труб - 3 місяці
Невідповідність окрасу фарби труб - 3 місяці
Виток газу - 17 м - 17 м

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Бер. Михайло Григорьевич
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

З актом ознайомлений:

18.08.2025
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)