

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель
(місце складання)

№ Впр 30/1-01/09.2025 від « 01 » 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Важкоєвська фірма ТОВ "Розумний монтаж"
Україна, м. Ковель, вул. Шотландська 10/В
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 41
Буд. Михайла Грушевського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та виконання фізоб'єкцій
- 2) На відомому газопроводі знайдено вадено мікроушкоду
- 3) Виявлено витік газу - 3 міс.
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки та виконання фізоб'єкцій - 1 місце
Рішення щодо з'ясування газопроводу - 3 місце.
Витік газу усунути на виконанні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шотландська 10/В 01.09.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)