

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель
(місце складання)

№ Впр 30/1-30082025 від «30» 09 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волонська фірма ТОВ - Розбудовничі мережі

Україна: м. Ковель, м. Миколаївська обл.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 9

вул. Миколи Гривецького

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та ретельного фізичного огляду
- 2) Недостатнє фарбування внутрішніх труб
- 3) На ввізних трубах відсутнє кодену під корпусом
- 4) Висока температура - 29 мт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки та ретельного фізичного огляду - 7 днів
Недостатнє фарбування внутрішніх труб - 3 дні
Прибрати кодену з ввізних труб - 3 дні
Висока температура під корпусом ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Миколаївська обл.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

30.09.2025
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)