

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Хіберо № ВЛФ304/1-07.10.2025 від « 07 » 10 2025 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « _____ » _____ 20____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Величко філія ТОВ "Газсервіс" через
УкрЕм-Сервіс м. Львів Митрошин О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 8
Буд. Ужгородського

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки пошкоджень діабаткопів
- 2) Необхідне фарбування внутрішньої поверхні
- 3) Відсутність вентилу газу - 4мі
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Необхідно акти перевірки пошкоджень діабаткопів - 1місяць
Покрасити фарбою внутрішню поверхню - 3місяць
Встановити вентиль газу на вентиль ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Митрошин О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

07.10.2025
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)