

АКТ № 33ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс-ще Раків
(місце складання)№ ВНТ-500/1-11092025 від «11» 09 2025 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Василенко фірма ТОВ "Гармонічний сервіс"
України"; Раківське ЦЕГГ; Сучасна енергетика ВБСТ
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, філія, посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Сергіївська, 13

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність перевірки та крокування ДБК
- 2) Гармонічний сервіс фірма ТОВ "Гармонічний сервіс"
- 3) Кабелі на газопроводі
- 4) Відсутність виконання крокування газопроводу згідно з вимогами ДСТУ 2552-07

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Крокування газопроводу в нових полах (1-й поверх)
2. Покриття газопроводу в нових полах (1-й поверх)
3. Звільнення газопроводу від кабелів (1-й поверх)
4. Відсутність виконання крокування газопроводу згідно з вимогами ДСТУ 2552-07

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Григорук О.А. 11.09.25р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)Мухомов В.В. 11.09.25р
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), (дата)
(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
(підпис замовника)