

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

см. Львівська
(місце складання)

№ ВпфЗм/1-102005/3 від «8» 10 2025 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Володимир Філіп ТОВ: "Горизонтальні мережі"
Україна: Стрижівський район Шосткинський О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 6
Буд. Лесі Українки

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки поточного функціонування
- 2) Невідповідність фактичного стану до проекту
- 3) Відсутність актів перевірки фактичного стану
- 4) Виявлено витоки газу - 10 шт

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки поточного функціонування - 1 шт.
Невідповідність фактичного стану до проекту - 3 шт.
Надати в.к. акти перевірки фактичного стану - 3 шт.
Виконати газу зафіксувати витоки! ТОВ ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шосткинський О.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)