

АКТ 1/37ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс.к.р. Раків

(місце складання)

№ ВНТ-500/1-07.10.25 від « 07 » 10 2025 рокуВідповідно до договору від « _____ » _____ 20 _____ року № _____ працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ "Гуртожиток" м. ЛьвівУкраїни"; Раківська ЧЕГГ) Служба експлуатації ВБСГ;
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Вроцька вул, 56

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акти перевірки та проведення ДБК
- 2) Гариків на газоріздковий фартук
- 3) Високі висоти газу: таб. на рід. у вул. ф. Ю.м.
- 4) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кадрові акти перевірки та проведення ДБК (м. Львів)
2. Порядок газоріздковий фартук (м. Львів)
3. Високі висоти газу: таб. на рід. у вул. ф. Ю.м.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Гітас О.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

07.10.25р

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

(дата)

Шук Н.В.

підпис)

07.10.25р

підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)