

АКТ №39ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУс. м. Рамне

(місце складання)

№ ВЛФ-500Н-15.10.2025 від « 15 » 10 2025 рокуВідповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Виконавець фізич ТОВ "Гуртожиток" м. РамнеГуртожиток "Рамнівське" ЧЕТ, Служба технічного обслуговування ВБСГ

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, звання посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Виконавець ВБСГ

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки та проведення ДВК
- 2) Недостаток інформації будинку по роботі з газом
- 3) Виявлені витоки газу: ф.з. - (м. Рамне, гуртожиток)
- 4)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Кожні акти перевірки та проведення ДВК (ч. 1 ст. 26)
2. Порядок роботи з газом в будинку (м. Рамне, гуртожиток)
3. Виявлені витоки газу будинку ч. 1 ст. 26 ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

Гітис О.А. Ол

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(дата)

15.10.2025

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

(дата)

Шаник П.В. Шаник

(підпис)

15.10.2025

(підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)