

## АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.п. Волинська обл.  
(місце складання)

№ 400/1-1000000 від «14» 01 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Дослідження об'єкта ТОВ «ТМЧ» Володимирова

ЧЕРГ м.п. м.п. Демідов В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), №     

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Дифузії газу в коридорі ДВБ

2) Відсутність кошторису обстеження

3)     

4)     

5)     

6)     

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСГ призначена до виконання: експлуатаційна  
перевірка газу в ДВБ - 1міс; перевірка газопроводів  
квартир - 1-3міс

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

В. Демідов В.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

З актом ознайомлений:

14.01.2026  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

      
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)