

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. НовоВолинське
(місце складання)

ВлФ/400/2№ 5 від «16» 02 2026 року

Відповідно до (типового) договору (укладенням шляхом присєднання) від «___»
___ 20___ року № _____, працівником(ами)
виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

старший майстер ВБГО Саблоташ В.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові)

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 21 мкр. Шахтарівський м. НовоВолинське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ввірити газопровід пошкодує фарбування.
- 2) Необхідно замінити крани на стояках Ф25-12мм
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

ВБСТ пригодно для подальшої експлуатації.
Рекомендації: пофарбувати ввірити 7-8л;
необхідно замінити крани на стояках Ф25-12мм

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) 16.02.26.

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Саблоташ В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.02.26
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)