

## АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Коболь № ВБСГ 300/1-27012026 від «27» VI 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Величко фірма ТОВ - Гуртожитки! Межаки  
України - Ст. пр Шобієвич О.В  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 121  
бул. Дружби

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Невчасно зроблено відремонт газопроводу
- 2) На відремонт газопроводу зроблено кілька підключень
- 3) Невчасно зроблено відремонт газопроводу
- 4) Витрати газу - 13 м³
- 5) Відсутній відремонт газопроводу
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Повторювати відремонт газопроводу - 3 міс.  
Прибори кидати з відремонт газопроводу - 3 міс.  
Пробрати газопровод згідно з нормами - 2 міс.  
Витрати газу зробити на балансі ТОВ ВБСГ  
Модель відремонт газопроводу

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Штанько О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)