

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кіровоград (місце складання) № ВЛФ 300/1-2806/1 від « 28 » 01 2026 року

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами) виконавця робіт Ваша компанія ТОВ «Будуємо житло»

Ім'я: Сидорук Михайло В.П.
найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 131
вул. Брашівська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідне професійне відрізування газопроводу
- 2) На ввідрізі: газопровід з'єднується кабелем під напругою
- 3) Відсутній вільний доступ до ввідрізу газопроводу
- 4) Присутні залишки ввідрізуваних труб
- 5) Залишок газу - 15 мт
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Покрашування ввідрізу газопроводу - 3 міс.
- Підробка кабелю з ввідрізу газопроводу - 3 міс.
- Монтаж вільного доступу до ввідрізу газопроводу - 3 міс.
- Залишити ввідрізувані труби - 2 міс.
- Вивести вилучені труби з будинку до місця ТОВ «БСГ»

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Михайло В.П. Сидорук
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

28.06.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)