

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

Кобель № ВЛФ301/1-000 від «28» 01 2026 року
(місце складання) 28.01.2026

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Волницьке філія ТОВ «Горжострум»

мережі газу: Ст. м. Шостка
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 133
б-к Брама

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно фрезування білого газопроводу
- 2) на білому газопроводі знаходяться садові приладдя
- 3) Відсутній білий фарбування білого газопроводу.
- 4) Витрата газу - 17 м³
- 5) Заміна бірквалових муфти.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Необхідно фрезування білого газопроводу - 3 міс.
- Придбати і встановити білий фарбування - 3 міс.
- Нафарбувати білий фарбою білий газопроводу - 3 міс.
- Витрата газу фактично при виконанні ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Шостка 28.01.2026
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)