

АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.К.Зень № ВЛФ-3011-29012026 від «29» 01 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « » 20 року № працівником(ами)
виконавця робіт Відомство фізико-ТОВ «Горизонтальні мережі

Уладимир Анатолійович Шестакман О.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 153
Бук. Бреславська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність актів перевірки ДПК
- 2) Невідкіле оформлено свіжого газопроводу
- 3) Відсутній свіжий доступ до свіжого газопроводу.
- 4) Витікання газу з шп.
- 5) Невідкіле замінити бірквалітні матері.
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Надати акти перевірки ДПК - 7 міс.
- Підготувати свіжий газопровід - 3 міс.
- Надати свіжий доступ до свіжого газопроводу - 3 міс.
- Замінити бірквалітні матері новішими матеріалами - 3 міс.
- Виявити витікання газу з шп. та прикласти ТО ВБСТ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Шестакман О.В. З актом ознайомлений:
29.01.2026 (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)