

## АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

№ ВЛФ 300/1-02017026 від «02» 01 2026 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами)  
виконавця робіт Виконавець фірма ТОВ: Голдінвест-сервіс  
Чудийко - Ан. мовару Шелестова О.В.  
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 60  
б-д. Кошова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Недоліки фарбування білого розробку
- 2) Витікання газу - 6 шт
- 3) Недоліки з'єднання газу білкових труб
- 4)
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Пофарбувати білий розробку - Зміг  
Витікання газу з'єднання білкових труб ТОВ ВБСГ  
Недоліки з'єднання білкових труб - Зміг

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження Шелестова О.В. 02.01.2026 (дата)  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)