Додаток № 3 до Порядку ТО ВБСГ

АКТ
ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Ковель № Вдф 30/1-19022026 від «19» 02 2026 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «____» ________ 20___ року № ______ працівником(ами) виконавця робіт Волинська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України» Ст. м-р Шоколенко В.В.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 33 вул. Володимира Князя

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Необхідне фарбування вводного газопроводу
2) На вводі газопроводу знаходяться кабеля під напругою
3) Пропуски газу відключаючих пристроїв
4) Витоки газу – 17 шт
5) ________
6) ________

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: ________,
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: ________,
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Надати акти перевірки ДВК – 1 міс.
Прибрати кабеля з вводу газопроводу – 3 міс
Замінити відключаючі пристрої на вводі газопроводу – 2 міс
Виявлені витоки газу усунуто при проведенні ТО ВБСГ

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) ________

Контактний робочий телефон представника виконавця ________

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Шоколенко В.В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.02.2026р.
(дата)

З актом ознайомлений:

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

____
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

____
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)