

# АКТ ТО ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м. Кірово  
(місце складання)

№ В.мр 304/1-7702726/зв від «27» 02 2026 року

Відповідно до договору від «    » 20 року №      працівником(ами) виконавця робіт Волчанко фіріс ТОВ - Господарство / м. Кірово / Україна - Ст. м. Шостаківськ О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 35а  
вул. Александрова Кірово

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).  
За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Необхідно фарбувати ввітряні з'єднання
- 2) Витрата газу - 28
- 3) Здійняти ввітряні частини на ввітряні з'єднання
- 4) Виявлено корозійне пошкодження ввітряних з'єднань
- 5)
- 6)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:     

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:     

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Профарбувати фарбувати ввітряні з'єднання - 3 тиж.  
Здійняти ввітряні частини на ввітряні з'єднання - 2 тиж.  
В-зв'язати витрати газу за період несправності ТОВ ВБСТ  
Необхідно провести заміну ввітряних з'єднань (І тиж)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)     

Контактний робочий телефон представника виконавця     

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Шостаківськ О.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

27.02.2026  
(дата)

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

      
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)